

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

Data 17.09.05 ZEGZOSNADZISZ SANITARNOHIGIENICZNYCH
p. opinii 153/05 PODK. (KIEZTOWIENNA) Mesjazz
M: 17-10-N/93 (bez ograniczen)
9-20-10-20CZOWA, ul. Puzaka 2/27

Zapewniono pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionym w załączonej opinii.

1334/2001 inż. Jerzy Wieckowski
L. opinii Rzeczoznawca ds. spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 26 40 2 zmiach:
1. 1. 2. 3. 4.
data ul. Bohaterów 1181
42-200 CZEŚĆ GÓRNA
Województwo łódzkie tel. (034) 363-36-77
E. PODPIS

WA RZECZOSNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Jerzy Małolepszy
Nr upr. 411/2000
Czerwiec 15.09.2005
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami:

UWAGA:

Wszystkie drzwi wewnętrzne łączące kotłownię z pomieszczeniami technicznymi oraz służącymi do stałego przebywania ludzi muszą posiadać odporność ogniową 30 min, potwierdzoną stosownym atestem

- 1 gaśnica proszkowa ABC 12 kg
koc gaśniczy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, PÓWIELANIE
ORAZ WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA WZBRONIONE

42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. LEGIONÓW 59
TEL 034 361-61-35

TECHNOLOGIA KOTŁOWNII
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W PRZYROWIE, UL. SZKOLNA 44

PROJEKTOWAŁ	inż. Sebastian Bethier	2005.08	   
AUTOR OPRAW.	dr inż. Paweł Mirek	2005.08	
OPRAWOWAŁ	mgr inż. Justyna Mirek	2005.08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Elżbieta Wiśniewska	2005.08	
SKALA: 1 : 50	RZUT KOTŁOWNI		NR RYS. 7