



Kocioł postawić na niepalną izolującą cieplnie podkładkę, której szerokość powinna być z każdej strony większa od podstawy kotła o 20 mm

Wszystkie drzwi wewnętrzne łączące kotłownię z pomieszczeniami technicznymi oraz służącymi do stałego przebywania ludzi muszą posiadać odporność ogniową 30 min, potwierdzoną stosownym atestem

 gaśnica proszkowa ABC 12 kg  
 koc gaśniczy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE, POWIELANIE  
ORAZ WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA WZBRONIONE

		42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. LEGIONÓW 59 TEL 034 361-61-35	
		TECHNOLOGIA KOTŁOWNII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PRZYROWIE, UL. SZKOLNA 44	
OPRACOWAŁ:	inż. Piotr Kaczmarczyk	2005.08	
		2005.08	
		2005.08	
		2005.08	
SKALA 1 : 100	WYTYCZNE BUDOWLANE		NR RYS. 9