Przyrów, 27.04.2010

Nr 341/2/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/2/10. Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami** w Wiercicy Gmina Przyrów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1
Część przedmiotowego zakresu robót będzie wykonywana w drodze gminnej.
Czy Gmina Będzie pobierała opłaty za roboty prowadzone w pasie drogowym?
Odp.
Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 2
Jeżeli Gmina będzie pobierała opłaty za roboty w pasie drogowym, to proszę o przekazanie Uchwały w sprawie wysokości opłat dla poszczególnego zajęcia pasa drogowego.
Odp.
Gmina nie będzie pobierała opłat, w związku z powyższym nie przekazuje się Uchwały w sprawie opłat.

Pytanie nr 3
Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokładnych danych technicznych wraz z rysunkami dla przepompowni ścieków
Odp.
Rysunki wraz z danymi technicznymi zostały zamieszczone na stronie internetowej, pozostałe uzupełnienia będą zamieszczone w dniu dzisiejszym.

Pytanie nr 4
W kosztorysie kanalizacji grawitacyjnej ujęto pozycję o nr 70, cytuję: „Próby szczelności kanałów lub inspekcja telewizyjna”.
Proszę o jasne określenie, co należy przyjąć do wyceny: próby szczelności czy telewizję.
Odp.
Do wyceny należy przyjąć inspekcje telewizyjną.

Pytanie nr 5
Zamawiający w dokumentacji przetargowej (przedmiary robót, dokumentacja przetargowa, STWiOR) określił podstawowe parametry techniczne dla agregatu prądotwórczego niezbędnego do zasilania przepompowni w momencie przerwy w dostawie energii przez TAURON Energia S.A.
Uważamy, iż dla przewidzianej minimalnej mocy agregatu (7kW lub więcej) podane parametry są grubo przesadzone. Agregat o mocy rzędu 7-10kW może być spokojnie

załadowany przez dwie osoby na samochód dostawczy bez potrzeby mocowania go na przyczepce. Proponowane rozwiązanie niepotrzebnie zwiększy koszty inwestycji.
Odp.
Agregat o mocy minimum 7kW bez montażu na przyczepce.

Prosimy o ponowne zweryfikowanie założeń oraz dodatkowo odpowiedź na pytania niezbędne do prawidłowego doboru urządzenia:
– na jakie paliwo przewidziany jest agregat (benzyna/olej napędowy)?
Odp.
Agregat przewidziany na benzynę.
– Czy agregat powinien być obudowany?
Odp.
Agregat nie będzie obudowany.
– Czy agregat powinien być wyposażony w automatykę AVR lub inny system do stabilizacji parametrów napięcia wyjściowego?
Odp.
Tak, na 3 fazy.
– Jaki typ odpalania urządzenia przewiduje Zamawiający (rozrusznik/linka)?
Odp.
Zamawiający przewiduje rozrusznik i linkę

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BIP
a/a