

Przyrów, dnia 08.12.2011r

Nr PLP.271.10.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Nr PLP.271.10.2011. Nazwa zadania: **„Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych - etap II”**.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 1.

”Czy Zamawiający może skorygować zapisy w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej? W SIWZ podaje, że nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być: "...PPgr22mm-24mm..", po czym podaje wykluczający się zapis, że wysokość włókna powinna wynosić od 17-22mm”.

Odp.

Zamawiający za zgodą autora projektu zmienił w SIWZ wysokość trawy z „22-24mm” na „17mm-22mm”. Zmieniona wysokość trawy winna być uwzględniona w ofercie wykonawcy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BIP

a/a