Przyrów, dnia 10.04.2020r

PLP.271.2.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:

Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów.

Część I- „Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów"

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów"

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu firmy nie będące zakładem pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, nie obejmuje społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych?

Odpowiedz 1.- TAK

Pytanie 2. W jaki sposób zamawiający oceniać będzie posiadaną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ? Poszczególne części przetargu podzielone zostały w dość dziwny sposób, z reguły w przypadku zadań polegających na montażu różnych odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory), są one rozpisywane w osobnych częściach tu zaś są one połączone. Wynika z tego iż dla przykładu mając doświadczenie na wartość 500 000 zł w montażu kotłów lub kolektorów słonecznych mogę startować w przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych. Z technicznego punktu widzenia sugerowałbym rozbicie każdej z 3 głównych części na dodatkowe pod części (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły).

Odpowiedz 2 - ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE OCENIAŁ DOŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH REFERENCJI. Z UWAGI NA TO IŻ DOMINUJĄCĄ INSTALACJĄ JEST MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYSTARCZY ŻE WYKONAWCA PRZEDSTAWIĆ REFERENCJE Z WYKONANYCH PRAC W TYM ZAKRESIE NA MINIMUM 500 000 ZŁ

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania falowników o mocy pobierania w nocy na poziomie <1W, na rynku nie ma falowników które w kartach katalogowych oferują zużycie w nocy na tak niskim poziomie.

Odpowiedź 3 - TAK

Pytanie 4. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 1-Fazowego o sprawności maksymalnej na poziomie 97,5 %.

Odpowiedź 4 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 5. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 1-Fazowego o ilości MPPT/ilości ciągów na MPPT : **1/1**

Odpowiedź 5 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 6. Czy w przypadku falownika PV – 2,5 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 1-Fazowego o maksymalne natężenie prądu: 12,5 A

Odpowiedź 6 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 7. Czy w przypadku falownika PV – 3,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 1-Fazowego o sprawności maksymalnej na poziomie 97,5 %.

Odpowiedź 7 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 8. Czy w przypadku falownika PV – 3,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 1-Fazowego o ilości MPPT/ilości ciągów na MPPT : **1/1**

Odpowiedź 8- ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 9. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 5200W

Odpowiedź 9 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 10. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o maksymalne natężenie prądu: 8,5 A

Odpowiedź 10 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 11. Czy w przypadku falownika PV – 4,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg.

Odpowiedź 11 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 12. Czy w przypadku falownika PV – 5,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 6500W

Odpowiedź 12 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 13. Czy w przypadku falownika PV – 5,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg.

Odpowiedź 13 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 14. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych : 7800W

Odpowiedź 14 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 15. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg.

Odpowiedź 15 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 16. Czy w przypadku falownika PV – 7,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o parametrach falownika PV-8,0 kW.

Odpowiedź 16 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie17. Czy w przypadku falownika PV – 8,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg.

Odpowiedź 17 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 18. Czy w przypadku falownika PV – 6,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 k17. Czy w przypadku falownika PV – 8,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o wadze: do 24 kg.

Odpowiedź 18 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Pytanie 19. Czy w przypadku falownika PV – 9,0 kW zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika 3-Fazowego o parametrach falownika PV-10,0 kW.

Odpowiedź 19 - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów w terminie **do dnia 20.04.2020. r. do godz. 9.00**.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego **w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 7.**

Zamawiający informuje, że publikuje zmodyfikowaną treść SIWZ i zmianę ogłoszenia.
1.BIP
2.Uczestnik postępowania
3.a/a