Przyrów, dnia 16.04.2020r

PLP.271.2.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:

Wykonanie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów.

Część I- „Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów"

Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów"

Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt.1
Zamawiający w udzielonych odpowiedziach poinformował , że w zadaniu występują budynki mieszkalne o powierzchni ponad 300 m2. Równocześnie Zamawiający nie podał na której części zadania oraz jaka instalacja przeznaczona jest dla tego budynku co uniemożliwia Wykonawcy określenie prawidłowej wysokości podatku VAT. W związku z powyższym prosimy o podanie typu instalacji, oraz części której dotyczy budynek mieszkalny o powierzchni ponad 300 m2.
Odpowiedź 1. Budynek mieszkalny o powierzchni ponad 300 m2, występuje w II części zadania, pod adresem Zalesice ul. Zielona 9, instalacja PV o mocy 8,84 kW.

Pyt.2
Proszę o potwierdzenie że druk oferty zawiera prawidłowe ilości i typy instalacji bowiem nie jest on zgodny z zapisami SIWZ pkt.3.1 zakres zamówienia z którego wynika, że dla części 2 występuje 26 szt instalacji PV dla budynków mieszkalnych , co stoi w sprzeczności z drukiem oferty z którego wynika że dla budynków mieszkalnych jest 24 instalacje.
Odpowiedź. 2 Druk oferty zawiera poprawne dane i jest wiążący przy składaniu ofert.

Pyt.3
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga grupy pompowej z wbudowanym sterownikiem co jest zgodne z załączonym schematem technologicznym.
Odpowiedź. 3. Zamawiający nie wymaga grupy pompowej z wbudowanym sterownikiem aczkolwiek nie wyklucza zastosowania takiego rozwiązania.

Pyt.4 Zamawiający w odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2020 pkt.3 nie podał miejsc montażu instalacji odpowiadając, że należy zrobić zestawienie z tabeli której nie ma w przedmiotowym przetargu.

Odpowiedź 4 Zamawiający zamieścił tabelę z miejscami montażu w załącznikach pod przetargiem z dnia 03.04.2020. Ponownie zamieszcza w dniu 16.04.2020r.

Pyt.5 Proszę o potwierdzenie, że instalacje solarne nie wymagają montażu licznika ciepła, a funkcja zliczania wyprodukowanej energii ma być realizowana ze sterownika solarnego.
Odpowiedź 5 Zamawiający potwierdza, że instalacje solarne nie wymagają montażu licznika ciepła.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

1.BIP
2.Uczestnik postępowania
3.a/a