

Nr PLP.341/4/09

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.341/4/09  
Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie – etap III – wymiana stolarki**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### **Pytanie Nr 1.**

Czy ma to być zwykła szyba czy bezpieczna (P2)?

#### **Odp. do pkt.1.**

W drzwiach szyba ma być obustronnie bezpieczna

#### **Pytanie Nr 2.**

Czy w drzwiach zewnętrznych PCV znajdujących się w zestawieniu stolarki w 2/3 wysokości należy zastosować przeszklenie szkłem obustronnie bezpiecznym, np. klasy O2? Czy standardowym?? Jak również jakie szklenie należy zastosować w naświetlu nad drzwiami?

#### **Odp. do pkt.2.**

W drzwiach szyba ma być obustronnie bezpieczna. W naświetlu nad drzwiami przeszklenie standardowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BIP

a/a