

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.341/2/09  
Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przyrowie – etap I – wymiana stolarki**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie Nr 1.**

Drzwi balkonowe – poz.3 – czy można zaprojektować w wysokości np. 220cm + naświetle? Wysokość 257cm jest poza technologią. Jako drzwi balkonowe będą z wysokim progiem i z klamką tylko od środka.

### **Odp. do pkt.1**

Inwestor dopuszcza zastosowanie proponowanego schematu stolarki, tj, skrzydła do wysokości 2,20m + naświetla.

### **Pytanie Nr 2**

Czy drzwi – poz.4 i 5 „Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej” są to drzwi wejściowe (zewnątrzne czy wewnętrzne?) czy balkonowe? Czym mają być wypełnione; na całości panelem czy przeszklone?

### **Odp. do pkt.2**

Drzwi oznaczone wg schematu stolarki drzwiowej jako poz. 4 i 5 są drzwiami zewnętrznymi, pełnymi, nieszkłonymi.

### **Pytanie Nr 3**

Jakie wyposażenie mają mieć wszystkie drzwi wejściowe? Dwa zamki, pochwyty czy klamka, samozamykacz?

### **Odp. Do pkt.3**

Drzwi należy wyposażać w:

- jeden zamek, pochwyty i samozamykacz (dot. poz. 1 i 2 wg zestawienia)
- jeden zamek i klamka (dot. poz.4 i 5 wg zestawienia).

Dodatkowo drzwi p[oz.1 i 2 wg zestawienia powinny być oszklone szkłem bezpiecznym obustronnie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.