

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.271.4.2011.

Nazwa zadania: **"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesicach Gmina Przyrów - wymiana instalacji c.o."**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 1

W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej brak jest zapisów dotyczących rozbiórki i odtworzenia posadzek znajdujących się na terenie projektowanych ciągów poziomych instalacji centralnego ogrzewania. W przedmiarze robót "Modernizacja instalacji c.o" w poz. 1 ujęto odkrycie kanału 78m² a w poz.64 - przykrycie kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi - brak jest także pozycji dotyczących rozbiórki i odtworzenia. posadzek (płytek ceramicznych, paneli podłogowych, wykładzin PCV oraz drewnianych podłóg) roboty te są konieczne do realizacji przedmiotowego zadania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie

Odp.

Zamawiający rezygnuje z prowadzenia instalacji c.o. w kanałach. Rozprowadzenie instalacji należy wykonać pod stropem parteru a na gałazkach powrotnych grzejników należy zamontować zawory umożliwiające spust wody. Powyższe dotyczy części niepodpiwniczonej budynku.

Pytanie nr 2.

Przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej nie przewiduje robót związanych z odtworzeniem podłóg i posadzek zdemontowanych celem otwarcia kanałów dla ułożenia poziomów instalacji c.o. Proszę o odpowiedź, czy Oferent ma uwzględnić w swojej ofercie koszty związane z odtworzeniem posadzek, jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów robót.

Pytanie Nr 3.

Dokumentacja techniczna podaje alternatywny sposób montażu poziomów instalacji c.o.: w listwach osłonowych w dolnej części ścian. Proszę Zamawiającego o podanie rodzaju listew (PCV, drewniane, metalowe) i uwzględnienie tego w przedmiarach robót.

Odp. dot. pkt.2 i 3

Zamawiający rezygnuje z prowadzenia instalacji c.o. w kanałach. Rozprowadzenie instalacji należy wykonać pod stropem parteru a na gałkach powrotnych grzejników należy zamontować zawory umożliwiające spust wody. Powyższe dotyczy części niepodpiwniczonej budynku.

Nowy przedmiar robót w załączeniu oraz publikuje się na stronie www.przyrow.pl

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: **2011-06-30 do godz. 11:00**.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **11:05**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
- BIP
- a/a