

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.271.2.2012.
Nazwa zadania: „**Adaptacja przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne - Szlak kajakowy rzeką Wiercią**” na terenie Gminy Przyrów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie Nr 1

Czy istnieje możliwość opuszczenia wody ze zbiornika i zmiany technologii robót zabicia pali pomostu widokowego – wibromłotem na uprzednio wykonanej drodze technologicznej w zbiorniku?

Odp.

Z uwagi na znajdujące się w pobliżu „Niebieskie źródła” nie ma możliwości całkowitego opuszczenia wody ze zbiornika. Wykonawca może zastosować taki sposób wykonania robót, który umożliwi wykonanie zadania bez konieczności zupełnego opuszczania wody ze zbiornika.

Pytanie Nr 2

Proszę o określenie z jakiego drewna mają być wykonane poszczególne konstrukcje (dębowe, sosnowe).

Odp.

Konstrukcje – wszystkie pale pomostu i kładek muszą być wykonane z drewna dębowego, dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego na poszycie pomostów i kładek.

Pytanie Nr 3

Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać zaizolowanie drewna o którym mowa w punktach np. 1d.1, 2d.1, 3d1.

Odp.

Izolacja drewna ma polegać na ułożeniu w miejscu styku dwóch elementów drewnianych ułożyć dwa paski papy.

Pytanie Nr 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wadium zawartych w pkt.VII.ppkt.2 SIWZ jak poniżej:

VIII. Wymagania dotyczące wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00zł słownie: osiem tysięcy złotych 00gr.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że pkt. VIII.2. Otrzymuje brzmienie:

„VIII. Wymagania dotyczące wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00zł słownie: cztery tysięcy złotych 00gr.”

Pytanie Nr 5

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w pkt.H.6

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych w punkcie B1 do B5 natomiast w specyfikacja zawiera punkty B1 do B3.

Odp.

Zmawiający wyjaśnia, że w pkt.H.6 SIWZ winno być złożenie dokumentów od pkt.B.1) do B.3).

Pytanie Nr 6

Proszę o doprecyzowanie do pkt.27d.6 przedmiaru robót. Długość elementów pływającego określono na 7-8m.

Elementy pływające wykonywane są w modułach 110 x70cm. Jaka ma być szerokość elementu pływającego.

Odp.

W uzupełnieniu do pkt.27d.6 przedmiaru robót informuję, że szerokość elementu pływającego powinna wynosić minimum 2,20m.

Pytanie Nr 7

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących schodów:

Na rysunku oznaczonym 015 pokazane są schody 20 stopniowe, natomiast w przedmiarze robót wykazane są 4 komplety schodów 8 stopniowych.

Odp.

Schody 20 stopniowe ujęte są w poz.24.d.5 przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BIP

a/a