

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GZK.1.2012.
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej dotyczącej ww. postępowania przetargowego

Odp.

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej pod w/w przetargiem, proszę o zapoznanie się z treścią.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uzgodnień i decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich z których wynikają warunki prowadzenia robót w pasie drogowym DW nr 793 na przedmiotowym zadaniu.

Odp.

W drodze DW 793 prowadzone będą roboty związane z przyłączem kanalizacyjnym do budynku mieszkalnego na terenie działki nr 10. W załączeniu kserokopia Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego wraz z załącznikiem (mapa – projektowane przyłącze). W/w decyzja zostaje zamieszczona na stronie internetowej pod przetargiem.

Pytanie Nr 3.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej warunków przyłączenia z Zakładu Energetycznego dla projektów przepompowni ścieków z których wynikają także koszty opłat przyłączeniowych które oferent ma uwzględnić w cenie ofertowej.

Odp.

Kserokopia warunków przyłączenia dla przepompowni P-1, P-2 i P-4 w załączeniu do pisma. Kserokopie zostają również zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie Nr 4.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie na przedmiotowym zadaniu włązów żeliwnych C250 z wypełnieniem betonowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zabudowanie na zadaniu włązów żeliwnych C250 z wypełnieniem betonowym.

Pytanie nr 5.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie ponosił **koszty umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi wojewódzkiej i gminnej w trakcie realizacji zadania tj. do dnia 30.06.2014r.** czy powyższe należy doliczyć do pozycji w przedmiarach robót – „Zajęcie pasa drogowego....”

Odp.

Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dotyczą wykonania przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 10 wg projektu załączonego do odpowiedzi na pytanie nr 2. Przyłącze to może być wykonane w ostatnim etapie inwestycji. Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogi DW793 ponosił będzie Zamawiający.

Pytanie Nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy koszty wynikające z podpisania umowy najmu pomiędzy Zamawiającym z Nadleśnictwem Złoty Potok w związku z koniecznością prowadzenia prac na terenie nadleśnictwa ponosić będzie Zamawiający, czy należy je uwzględnić w cenie ofertowej.

Odp.

Zamawiający już poniósł we własnym zakresie koszty wynikające z realizacji prac na terenie Nadleśnictwa.

Pytanie Nr 7

Prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczony na stronie internetowej przedmiar robót elektrycznych zawiera całość robót przewidzianą do realizacji na przedmiotowym zadaniu. Pierwsza strona zawiera 5 pozycji – bez obmiaru w pozycji nr 5, oraz strona 2 przedmiaru zaczynająca się od pozycji 6.

Odp.

Pierwsza strona przedmiaru robót elektrycznych kończy się na poz.5 (bez obmiaru) natomiast na stronie drugiej w drugim wierszu przedmiaru jest obmiar do poz.5 – szt. 2.00, znajduje się tuż **nad „RAZEM”**.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
- bip