

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GZK.1.2012.  
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie nr 1.**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej dla przyłączy energetycznych zgodnie z zapisami projektu jest to oddzielna dokumentacja – „Zasilanie pomp w energię elektryczną wraz ze sterowaniem, automatyką i transmisją danych poszczególnych przepompowni ujęte będzie w oddzielnym projekcie „Przyłącza energetyczne”.

### **Odp.**

Dokumentacja przyłączy energetycznych dla P1, P2 i P4 została zamieszczona na stronie internetowej.

### **Pytanie Nr 2.**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej odpowiedniej Uchwały o aktualnych wysokościach stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Odp.**

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

### **Pytanie Nr 3.**

W punkcie 1.1. Opisu do Projektu budowlanego widnieje zapis:

„Po zakończeniu prac budowlano-montażowych dla danej zlewni można wykonać roboty drogowe, tj. odtworzenie podbudowy drogi w miejscach przekopów i uszkodzeń jezdni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni oraz wykonanie innych robót w pasie drogowym, zgodnie z warunkami podanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, załączonymi do projektu”

### **Odp.**

Roboty drogowe na drogach gminnych należy wykonać zgodnie z przedmiarem zamieszczonym na stronie internetowej. W pasie drogi wojewódzkiej nie występuje odtworzenie nawierzchni. W celu wykonania przyłącza na działkę nr 10 przewidziany jest przewiert, powyższe ujęto w przedmiarze.

### **Pytanie Nr 4.**

W punkcie 1.1. Opisu do Projektu budowlanego widnieje zapis:

„Oprócz powyższego projektu, w skład dokumentacji zadania inwestycyjnego wchodzi:

- dokumentacja geologiczna,
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót”

W związku z powyższym zapisem prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przytoczonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.

**Odp.**

Dokumentacja geologiczna została zamieszczona na stronie internetowej.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zostaje zamieszczony na stronie internetowej.

**Ponadto Zamawiający podaje do wiadomości, że w zamieszczonym wzorze umowy wystąpił błąd w podatku VAT (było 22%), w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nową treść wzoru umowy – jako załącznik Nr 11.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Do wiadomości:**

- wszyscy uczestnicy
- bip