

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygotka Gmina Przyrów - modernizacja kotłowni**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt modernizacji kotłowni, a zestawienie robót o następujące roboty, które są niezbędne dla zapewnienia zgodności przedmiotowej kotłowni z Polska Normą i warunkami technicznymi:

1. pogłębienie pomieszczenia kotłowni do głębokości 2,5m
2. wykonanie kanału nawiewnego i wywiewnego
3. wykonanie nowej instalacji elektrycznej
4. montaż w obiegu technologicznym pompy, zaworu trójdrogowego oraz grzałki elektrycznej do wymiennika c.w.u

Odp.

Do w/w zadania Zamawiający nie posiada dokumentacji, zadanie polega na remoncie kotłowni - wymiana istniejącego kotła.

1. Zamawiający nie przewiduje pogłębiana kotłowni,
2. Należy przewidzieć i ująć wykonanie kanału nawiewnego i wywiewnego.
3. Instalacja elektryczna istniejąca bez zmian.
4. Montowany kocioł c.o. musi posiadać pełną armaturę. Należy przewidzieć grzałkę elektryczną do wymiennika c.w.u.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje istotnej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BIP
a/a