

Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sygontka i Julianka gmina Przyrów.

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na ulicy Zielonej w miejscowości Zalesice (studzienka rewizyjna).
2. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna przebiegać w wydzielonych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych. Średnica sieci kanalizacji sanitarnej winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla potrzeb naszych służb przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.
3. Lokalizacja i zagłębienia projektowanych przepompowni ścieków winna gwarantować grawitacyjne odprowadzanie do nich ścieków z całej przyległej zlewni. Na przepompowniach zaprojektować urządzenia sterownicze do monitoringu elektronicznego. Projektowane przepompownie powinny spełniać warunki techniczne dla urządzeń automatyki, oraz wymogi w zakresie zasilania w energię elektryczną. Dokumentacja przepompowni winna zawierać projekty : ogrodzenia i drogi dojazdowej.
4. Studzienki rewizyjne na sieci grawitacyjnej zaprojektować betonowe Ø1200mm , studzienki rewizyjne na przyłączach zaprojektować z PE lub betonowe Ø 600, w odległości max do 10 mb od linii regulacyjnej. Przyłącza do działek zabudowanych zaprojektować do lica budynku, przyłącza do działek budowlanych niezabudowanych do linii regulacyjnej.
5. W projekcie należy uwzględnić wymianę pomp o większej wydajności w przepompowni P1 w miejscowości Wiercica (o mocy około 7,5 kW i wydajności około 6,5 l/s)- lecz bez konieczności wymiany pionu tłoczego.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Mirosław Czarnecki