

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zakup i dostawa rur PCV, armatury i kształtek do budowy „Wodociąg z przyłączami w m-ci Knieja gm Przyrów”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy co następuje:

Pytanie Nr 1

poz 24 i 25 – czy mają być wycenione rury stalowe starsze użyteczne czy nowe

Odp:

Mają być rury nowe

Pytanie Nr 2

poz 40 – kręgi żelbetowe 100/60 cm/ wysokość 60 cm/ czy muszą być żelbetowe czy mogą być betonowe.

Odp.

Kręgi muszą być żelbetonowe.

Pytanie Nr 3

poz 56 -jaki wąż ma być wyceniony czy na 5t czy większej nośności czy np. typu wąż

Odp.

Wąż ma być \varnothing 600 do studni wodomierzowej o nośności do 5 t (typu wąż)

Pytanie Nr 4

poz 23-czy należy zaferować rurę litą czy spienioną.

Odp.

Należy zaferować rurę litą

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu Komunalnego

Mikołaj Czarniecki