

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: "Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów".

**1.1. Część (zadanie) nr 1 - przebudowa istniejącej nawierzchni placu.**

**1.2. Część (zadanie) nr 2 – budowa wiat.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie nr 1.

w projekcie budowlano-wykonawczym części V opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego pkt 6C. Zamawiający zawarł zapis „Dach – (...) kryty dachówką bitumiczną w kolorze szarym (...)” prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający używa pojęcia „dachówka bitumiczna” wymaga zastosowania gontu bitumicznego np. karpiówka czy też innych płyt bitumicznych w kształcie dachówki?.

**Odpowiedź:** W opisie technicznym w p.6.C wystąpiło „przejęzyczenie”. Pokrycie dachu należy wykonać z gontu bitumicznego (gont asfaltowy na osnowie mineralnej, wierzchnia strona pokryta posypką mineralną gruboziarnistą ) przeznaczonego do pokryć dachowych. Prawidłowa treść ww punktu winna brzmieć: „Dach – krokwiowej, oparta na płatwiach drewnianych, kryty gontem bitumicznym w kolorze szarym na deskowaniu pełnym, kształt prostokąt”

### Pytanie nr 2.

w projekcie budowlano-wykonawczym części V opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego pkt 6 D. Zamawiający zawarł zapis „Łukowe elementy dekoracyjne (...) wycinane ze sklejki wodoodpornej gr 80mm (2x płyta 40mm) Prosimy o podanie szczegółów?.


**Odpowiedź:** Elementy dekoracyjne stawną „łuki” ze sklejki wodoszczelnej grubości 80mm mocowane w osiach 1-6 zgodnie z dokumentacją rysunkową. Kształt „łuków” został przedstawiony i zwymiarowany na rys. A.03 – przekrój A-A. Zaproponowane rozwiązanie obejmuje wycięcie każdego „łuku” z prostokątnej płyty sklejki 40mm i złożenie dwóch na każdy element dekoracyjny. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne, z drewna litego zabezpieczonego przeciwwilgociowo, pod warunkiem zachowania wskazanego kształtu. „Łuki dekoracyjne” nie są elementem nośnym.

Załącznik: Rysunek D.02 – został ponownie załączony.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert**. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BIP  
a/a

Z up. Wójta Gminy  
  
mgr Dorota Wojciechowska  
Sekretarz Gminy