Ob. Nr 3B

Ob. Nr 3A

Ob. Nr 6

SO-2.01

ZW-3.01

KL-1.01.1
KL-1.01.2
KL-1.02.1
KL-1.02.2

ZM-2.01
ZM-2.02
ZM-2.03
ZM-2.05

ZM-1.0
ZM-1.02
ZM-1.03
ZM-1.05

KL-2.01.1
KL-2.01.2
KL-2.02.1
KL-2.02.2

Zasilanie RS-1.01
Obiekt Nr 1
Zasilanie PM-1.01
Studnia pomiarowa Spo

3xRura osłonowa ø110 R.osi=+0,60
wyprowadzić 5cm od ściany
po wprowadzeniu Rur osłonowych
otwory uszczelnić

STUDNIA KABLOWA
Ob. Nr 12

PS-3.01

SO-1.01

5x Rura osłonowa ø110

Sprowadzenie zasilania
od RT-3.02, RS-3.01, RS-3.02
oraz PM-6.01, SR-6.01 i ZM-6.03 z RT-06

Wyprowadzenie zasilania
z TA-01 do RT-3.02 i RT-06
+komunikacja. Wyprowadzenie
kabli na poziom piętra
w rurach osłonowych 2x ø110
patrz rysunek TE53
(wyk. według proj.AK)

Zasilanie RT-04
Obiekt Nr 4

Zasilanie RS-3.01
Obiekt Nr 6
Zasilanie RS-3.02
Obiekt Nr 6

RS-3.01

VE-1.02
VE-1.01
PR-1.01
GN-1.01

DM-1.01
DM-1.02
DM-1.03
DM-2.01
DM-2.02
DM-2.03

ZM-3.01
ZM-3.02

RT-01
RT-02
TA-01

PD-3.03
PHF-1.01
RH-01
RT-3.01

UWAGA!
1000 mm to projektowana
maxymalna szerokość
rozdzielnicy głównej TA-01

MI-3.01
RT-03
MI-3.02
PD-3.02
SF-3.01
Pompa osadu
PD-3.01
Prasa osadu
PST-3.01

Rury osłonowe
wyprowadzić 50cm
od posadzki
PM-6.01

ZM-6.03
SR-6.01
SL-3.04
SL-3.03
SL-3.02
SL-3.01

3x Rura osłonowa ø110
R.osi=-0,75

OŚWIETLENIE TERENU
(Wg. projektu zagospodarowania)

GŁÓWNE ZASILANIE
(Wg. projektu zagospodarowania)

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

±0,00 = 234,55 m n.p.m.

UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunków TE 51.00
2. Przewody układać:
   a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
   b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
   c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury karbowane osłonowe poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów

Adres inwestycji:
jednostka ewid.: Przyrów, gmina Przyrów
działki nr : 689, 688, 687, 686, 685, 682, 681, 680
obręb Przyrów

Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	11.2021	R00 (rysunek zamienny) P 13.282/18/A21
Faza	Skala	
PB	1:50	TE52.00

Rysunek:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PARTER, I oraz II CIĄG

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WPK/0179/PODE/04	spec. instalacyjna	
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Isański	WKP/0180/PWOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com