PRZEKRÓJ A-A



Trwale połc
ze stopą fu

Uwa
Prze
osa
pod
met
func

RZUT A-A



OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	*Przejście szczelne dla rurociągu osadu PVC−U ø160mm*	*ø202*	*1*	*−0,95*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*
2	*Przejście szczelne dla rurociągu osadu HDPE ø90mm PN10 SDR17*	*ø132*	*1*	*−1,50*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*
3	*Otwór dla Rury osłonowej ø110*	*ø120*	*1*	*−0,70*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika*
4	*Otwór dla Rury osłonowej ø110 − przewód wyprowadzić na zewnątrz zbiornika 50cm ponad krawędź studni*	*ø120*	*1*	*−0,70*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika*

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	*Otwór na właz żeliwny wtopiony w płytę*	*ø600*	*4*	*Klasa A15*
II	*Otwór na kominek wentylacyjny*	*ø110*	*2*	*Montaż wg technologii*
III	*Otwór do mocowania żurawia*	*ø110*	*2*	*Montaż wg technologii*

UWAGA: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI
Z BRANŻY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

±0,00 = 234,55 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury karbowane osłonowe poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów

Adres inwestycji:
jednostka ewid.: Przyrów, gmina Przyrów
działki nr : 689, 683, 687, 686, 685, 682, 681, 680
obręb Przyrów

Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data
00	11.2021
Faza	Skala
PB	1:20

Rys. Nr (rysunek zamienny) P 13.282/18 R00 A21
TE 41.02

Rysunek:
ZBIORNIKI UŚR.
OSADÓW DOWOŻONYCH
OBIEKTY NR 5B

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Andrzej Słodwiński	103/PW/94	spec. instalacyjno−inżynieryjna	
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Lewandowska	WKP/0145/PWOS/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekopromag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com