

# ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku chlorowni Oczyszczalni Ścieków w Przyrowie


Ważne do: 09.12.2028

## Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Budynek chlorowni	
Adres budynku	Przyrów - Oczyszczalnia Ścieków	
Całość/część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok		
Rok budowy instalacji		
Liczba mieszkań	-	
Powierzchnia użytkowa (Af, m2)	3,33	
Cel wykonania świadectwa	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> budynek nowy</div><div><input type="checkbox"/> budynek istniejący</div><div><input type="checkbox"/> najem/sprzedaż</div><div><input type="checkbox"/> rozbudowa</div></div>	

## Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = 336,9 kWh/m<sup>2</sup>



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2018

niedotrzymane

### Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany 336,9 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

budynek wg WT2018 90,0 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

### Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany 111,1 kWh/m<sup>2</sup>\*rok

**Uwaga:** charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja  
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Poznań

## Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko  
Magdalena Magott  
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:  
WKP/0327/OWOS/09  
data wystawienia:  
10.12.2018

pieczęć, data, podpis