

Przyrów 14.10.2022r.

GZK Nr WA/8/2022

**Pan Mariusz Frania
ul. Wierzbowa 18/29
42-216 Częstochowa**

Dotyczy: **warunków wykonania przyłącza wodociągowego
zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 681 i 682w msc Przyrów
gmina Przyrów.**

Przedmiotowy obiekt ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, jedynie na cele
bytowe

Przyłącze należy projektować według następujących zasad:

1. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej:

- 1.1 Miejsce przyłączenia nieruchomości- istniejąca studnia, zlokalizowana na załączonym załączniku.
- 1.2 Sposób przyłączenia nieruchomości – za pośrednictwem zabudowanego trójnika w budynku studni.
Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury polietylenowe o wartości ciśnienia nominalnego min. PN10, \varnothing min 40 mm, odpowiednio oznakowane taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną, oraz zasuw klinowych z uszczelnieniem miękkim.
Wodomierz główny na cele bytowe DN 20 zaleca się montować na konsoli, za zestawem wodomierzowym należy przewidzieć urządzenie zabezpieczające sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
- 1.3 Zastosowane materiały, w tym rury, kształtki, śruby, nakrętki podkładki ze stali ocynkowanej, muszą spełniać wymagane prawem normy i posiadać niezbędne certyfikaty.

2. Informacje formalno- prawne

- 2.1 Przyłącze może być budowane na podstawie pozwolenia na budowę, zgłoszenia do właściwego starosty na podstawie art. 30 Prawa budowlanego lub bez zgłoszenia na podstawie art. 29a Prawa budowlanego. W związku z powyższym, budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu lub planu sytuacyjnego na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2.2 Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia obiektu do sieci jest uzgodnienie z Gminnym Zakładem Komunalnym dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu dokonywania przez nas kontroli robót i ich odbioru.

- 2.3 Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
- 2.4 Wybudowane obiekty, urządzenia i przewody należy nanieść na mapę – zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na etapie wykopu otwartego.
- 2.5 Gminny Zakład Komunalny zapewni dostawę wody do nieruchomości w ilości zgodnej z wnioskiem. Pozostałe warunki dostarczania wody określi umowa zawarta z GZK.
- 2.6 Pobór wody bez zawarcia umowy spowoduje zablokowanie przyłącza i skierowanie sprawy do sądu.
- 2.7 Warunki niniejsze są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości oraz technicznych możliwości przyłączenia do sieci w dacie ich określenia i zachowują ważność okres 2 lat od ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Mirosław Czarnecki

Przyrów 14.10.2022

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7
NIP 949 - 05 - 08 - 991
tel. 34 355 41 20 wew. 31

GZK NR WA9/2022

**Pan Mariusz Frania
ul. Wierzbowa 18/29
42-216 Częstochowa**

**Dotyczy : warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej obiektu
zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. 681 i 682 w msc Przyrów gmina
Przyrów**

Przedmiotowy obiekt ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Przyłącze należy projektować według następujących zasad:

1. Techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

- 1.1 Miejsce włączenia nieruchomości – istniejąca studnia kanalizacyjna usytuowana w drodze dojazdowej do istniejącej oczyszczalni.
- 1.2 Do budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na odcinku od przyłącza do budynku, zaleca się stosowanie rur PCV o średnicy \varnothing 160mm. Zastosowane materiały w tym studnie rewizyjne muszą spełniać wymagane prawem normy i posiadać niezbędne certyfikaty, których kopie należy przedłożyć podczas odbioru.
- 1.3 Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną o średnicy min. \varnothing 400 położoną na terenie posesji.
- 1.4 Budowa przyłącza oraz wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na odcinku od studzienki do budynku, podlega odbiorowi na etapie wykopu otwartego. O planowanym terminie prowadzenia prac należy powiadomić co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Informacje formalno- prawne.

- 2.1 Przyłącze może być budowane na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia do właściwego starosty na podstawie art.30 Prawa budowlanego lub bez zgłoszenia na podstawie art.29 a Prawa budowlanego. W związku z powyższym, budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu lub planu sytuacyjnego na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 2.2 Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest uzgodnienie z Gminnym Zakładem dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu dokonywania przez nas kontroli robót i ich odbioru.
- 2.3 Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza oraz wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

2.4 Wybudowane obiekty, urządzenia i przewody należy nanieść na mapę – zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na etapie otwartego wykopu

2.5 Pozostałe warunki odbioru ścieków określi umowa zawarta z GZK.

Zrzut ścieków bez zawarcia umowy spowoduje zablokowanie przyłącza i skierowanie sprawy do sądu.

2.6 Warunki niniejsze są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości oraz technicznych możliwości przyłączenia do sieci w dacie ich określenia i zachowują ważność przez okres 2 lat od ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

Mirosław Czarnecki