

Przyrów, dnia 20.04.2023 r

PLP.271.6.2023

Zamawiający :
Gmina Przyrów,
ul. Częstochowska 7,
42-248 Przyrów
NIP: 9492192782

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo–sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie.”

Część 1: Budowa budynku zaplecza szatniowo–sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie.

Część 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach.

Nr ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00169628

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W przedmiarze nie uwzględniono podkładu betonowego pod poziomą część ściany fundamentowej w ilości 5,59 m³. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar i udostępniono poprawiony.

2. W przedmiarze nie uwzględniono zbrojenia ściany oporowej w ilości 2,94 t. Proszę o uzupełnienie

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar i udostępniono poprawiony.

3. W przedmiarze zaniżono ilość obrzeży (oraz rowków i ław) w rozdziale „Nawierzchnia”. Przyjęto 156,2 m, a powinno być ok. 193,0 m. Proszę o skorygowanie przedmiaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ilość obrzeża jest wyliczona poprawnie. Chodnik wzdłuż budynku od strony ściany szkoły nie będzie posiadał obrzeża. Najprawdopodobniej z tego wynikała różnica przy pomiarach wykonawcy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar na część 2 zadania oraz uzupełniony PFU, na część 1 zadania.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 26.04.2023 r. do godziny 9:00

Otwarcie ofert dnia 26.04.2023 r. o godzinie 9:30